

广州三孚 危化品仓库危化品泄漏 应急演练总结报告

1. 演练概况

1.1 演练方案名称及背景

演练方案名称：广州三孚 危化品仓库危化品泄漏 应急处置演练方案

演练背景：仓库作业人员在危化品原料卸货作业过程中，物料滑脱倒地，导致危化品泄漏

演练地点：危化品仓库外

1.2 总指挥及应急人员分工

1.2.1 总指挥

杨晓波

当事件发生，总指挥接到通知后，立即对事件进行分析，监督并指导整个事件处理的正常进行。

1.2.2 疏散警戒组

蒋庚庚、蔡桔峰、王春

疏散无关人员。

对生产事故区域围蔽警戒，除应急人员外其他人员一律不得进入。

1.2.3 应急抢险组

涂光复、赵天成、曾庆相、徐世润

根据应急总指挥命令，得到命令后组织对事故危险部位进行确认并抢险处理

1.3 演练起止时间：2024年3月29日 9:45---10:00

2. 演练实施过程

序号	时间	内容
1	9:45	演练开始
2	9:46	卸车作业人员使用叉车转运危化品，转弯时危化品不慎滑落，倒地后泄漏
3	9:47	卸车作业人员发现异常后立即扶正落地危化品，并报告仓储物流部经理
4	9:50	仓储物流部经理到现场查看并立即上报总指挥及污水站
5	9:51	各应急小组成立，疏散警戒组开始疏散无关人员撤离现场
6	9:53	应急抢险组（赵、孙、曾）人员穿戴围裙、手套及护目镜等防护用品后入场，使用消防沙覆盖及吸附泄漏物料，阻隔泄漏物料流动至排水系统。其中一人准备灭火器在旁，随时准备扑灭初起火 污水站作业人员关闭雨水井排口
7	9:56	应急抢险组使用工具扫起吸附有泄漏物的消防沙，确保现场无遗留泄漏物
8	9:58	受污染地面使用消防水进行洗消清洁，污水站作业人员对雨水井排口进行取样，送检确认各类指标是否在排放许可范围内，根据检测结果确定是否抽取雨水井排水到污水站处理或重开雨水井排口
10	10:00	应急总指挥下达“解除警报”命令，应急演练完毕

3. 演练效果评估

3.1 应急信息沟通情况： 小组间信息沟通顺畅；

3.2 人员应急到位情况： 人员能快速到位开展救援；

3.3 总体协调组织情况： 总体协调正常，能各施其职完成救援，满足要求；

3.4 实战效果评价： 基本达到预期目标，部分环节需进一步完善；

3.5 相关应急预案有效性： 演练基本按照既定预案进行，基于预案能较好控制事态发展，达成预设要求。









4. 存在问题及改进措施

存在问题	整改措施
劳保用品穿戴环节用时较长, 期间泄漏物不受控	建议先以消防沙初步封堵泄漏物, 收集吸附环节后再穿戴劳保用品

5. 演练附件

5.1 应急演练签到表

应急演练人员签到表

演练时间	2024/3/29 9:45-10:00		
演练区域	危化品仓库		
组织人员	杨晓波、蒋庚庚、蔡桔峰		
演练项目	卸车作业人员搬运危化品原料过程中, 物料滑脱倒地, 导致危化品泄漏 演练检验相关作业人员应急能力		
参加人员			
参加人员	签到	参加人员	签到
杨晓波		王 春	
涂光复		范长青	
蒋庚庚			
赵天成			
孙修兵			
曾庆相			
徐世润			
蔡桔峰			

5.2 演练过程照片

